

ВКС



ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

08 лютого 2014 року № 232

**Про затвердження норм споживання  
теплової енергії на централізоване опалення  
житлових будинків (населення) та підігрів води  
споживачам ОКВПТГ "Лубни теплоенерго"**

З метою забезпечення дотримання норм законодавства у сфері житлово-комунальних послуг, обчислення необхідного обсягу отриманих споживачами послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання, розглянувши клопотання Обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства "Лубни теплоенерго" та згідно розрахунків, виконаних ОКВПТГ "Лубни теплоенерго" на підставі КТМ 204 України 244-94, ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія" та ДБН В.2.5-39:2008 "Теплові мережі", відповідно до статті 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 року № 630, керуючись статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

**виконавчий комітет міської ради вирішив:**

1. Затвердити норми споживання теплової енергії на централізоване опалення  $1 \text{ м}^2$  житлових будинків (населення) та підігрів  $1 \text{ м}^3$  води споживачам ОКВПТГ "Лубни теплоенерго" згідно додатку.
2. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення в засобах масової інформації.
3. ОКВПТГ "Лубни теплоенерго" (в.о. директора Д.В. Приймак) оприлюднити це рішення в друкованих засобах масової інформації.
4. Організацію виконання рішення покласти на виконуючого обов'язки директора ОКВПТГ "Лубни теплоенерго" Приймака Д.В., контроль за виконанням покласти на заступника міського голови Медведєва В.І. та начальника відділу житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Лубенської міської ради Сосну О.М.

Міський голова



О.П. Грицаєнко

Додаток  
до рішення виконавчого комітету № \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 2014 року

Норми споживання теплової енергії  
на централізоване опалення житлових будинків (населення)  
та підігрів води для споживачів ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго»

Показник	Середня по підприємству «Лубнитеплоенерго» для житлових будинків	у тому числі :		
		для 1-2 поверхових житлових будинків	для 3-4 поверхових житлових будинків	для 5 і більше поверхових житлових будинків
Річна норма споживання теплової енергії на централізоване опалення 1 м <sup>2</sup> житлових будинків (населення), Гкал/м <sup>2</sup>	0,152	0,353	0,207	0,131
Середньомісячна норма споживання теплової енергії на централізоване опалення 1 м <sup>2</sup> житлових будинків (населення) ( в опалювальний період), Гкал/м <sup>2</sup> в місяць	0,02568	0,05963	0,03497	0,02213

Показник	Для споживачів, у яких рушникосушарки підключені до системи гарячого водопостачання		Для споживачів, у яких рушникосушарки не підключені до системи гарячого водопостачання	
	в опалювальний період	в міжопалювальний період	в опалювальний період	в міжопалювальний період
Норма споживання теплової енергії на підігрів 1 м <sup>3</sup> води для потреб гарячого водопостачання, Гкал/м <sup>3</sup>	0,06	0,048	0,055	0,044

Керуючий справами  
виконавчого комітету

В.М. Даценко